

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ37.В.01999

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-12, факс (495) 775-15-13.

№ 0015504

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Saint-Gobain Weber GmbH".
Адрес: Schanzenstrasse 84, 40549 Dusseldorf, Germany, Германия.
Телефон + 49 2363 399 0.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы гидроизоляционные на цементной основе:
weber.tec 933 (Deitermann HKS), weber.tec 824
(Superflex D 1), weber.tec 935 (Cerinol STM), weber.tec 930
(Deitermann DS), weber.tec Superflex D 2 (расход при
нанесении на негорючее основание не более 3,7 кг/м²).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.64.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3816 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5084/РС от 04.04.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",
рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10977 от 06.04.2017 г.
выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.04.2017 по 09.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия