

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-GB.ПБ06.В.01137
(номер сертификата соответствия)

ТР 1887213
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». (наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ British Gypsum Ltd. Адрес: East Leake, Loughborough, Leicestershire, L.G.12 6HX, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Телефон +44 115 945 1000, факс +44 115 984 2244. (наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России. (наименование и место нахождения органа по сертификации)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе листов гипсофибровых Glasroc F (Гласрок ГФЛ), СТО 56846022-002-2011. Серийный выпуск. (информация об объекте сертификации)

код ОК 005 (ОКП)
57 6770

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). (наименование технического регламента)

1-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине листов 40 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 150 мин. (на соответствие требованиям которого (параметры) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6809 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 11 с/ек/оз-2015 от 11.03.2015 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.03.2015 по 25.03.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, должность, фамилия

Саша Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
подпись, должность, фамилия

А.В. Ржанковский А. В. Ржанковский

