

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01939

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». № **0015445**
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-12, факс (495) 775-15-13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-12, факс (495) 775-15-13. На производстве по адресу: 140301, Московская область, Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Смычка, владение № 62.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР": 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Штукатурки декоративные водно-дисперсионные фасадные: на силиконовой основе вебер.пас силикон (weber.pas silikon), на акриловой основе вебер.пас акрилат (weber.pas akrylat), на силикатно-силиконовой основе вебер.пас экстраКлин (weber.pas extraClean) (расход при нанесении на негорючее основание см. Приложение), выпускаемые по ТУ 2316-008-56846022-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 23 1600

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4977/РС, № 4978/РС, № 4979/РС от 27.12.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2458-АОП от 11.02.2016 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2016 по 27.12.2021



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Подписи: [Handwritten signature]

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01939

(обязательная сертификация)

№ 0013823

Штукатурки декоративные водно-дисперсионные фасадные: на силиконовой основе вебер.пас силикон (weber.pas silikon) (расход при нанесении на негорючее основание не более 4,7 кг/м²), на акриловой основе вебер.пас акрилат (weber.pas akrylat) (расход при нанесении на негорючее основание не более 3,5 кг/м²) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Штукатурки декоративные водно-дисперсионные фасадные: на силикатно-силиконовой основе вебер.пас экстраКлин (weber.pas extraClean) (расход при нанесении на негорючее основание не более 4,7 кг/м²) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

подпись

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия