

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.01441
(номер сертификата соответствия)

ТР 1391031
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 775 15 10, факс (495) 775 15 11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 775 15 10, факс (495) 775 15 11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Листы гипсокартонные торговой марки Gurgos (Гипрок)
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) марок: см. Приложение, выпускаемые по ТУ 5742-001-56846022-2013 с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4213

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 2559/РС от 10.04.2013 г., № 2765/РС от 13.08.2013 г., № 3689/РС от 19.01.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 2054-АОП от 15.01.2015 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.01.2015 по 23.05.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Б. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ37.В.01441

(обязательная сертификация)

ТР 0393329

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 4213	Листы гипсокартонные торговой марки Гургоc (Гипрок), толщина 6÷18 мм, марок: стандартные (ГКЛ), влагостойкие (ГКЛВ), с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО), влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО), звукоизоляционные (ГКЛА АКУ-Лайн), звукоизоляционные влагостойкие (ГКЛВА АКУ-Лайн).	ТУ 5742-001-56846022-2013 с изм. 1.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

В.Б. Смирнов