

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00248/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0010963

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Россия, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 228-81-10, факс (495)775-15-13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Россия, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 228-81-10, факс (495) 775-15-13.
Адрес производства: 140301, Россия, Московская обл., Егорьевский р-н, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 62.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Россия, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1,
помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты
firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по
аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе штукатурки декоративной водно-
дисперсионной фасадной на акриловой основе вебер.пас
мармолит (weber.pas marmolit) (расход при нанесении на
негорючее основание не более 4,5 кг/м²), выпускаемой по
ТУ 2316-008-56846022-2016 с изм. 1-2. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД2): 23.64.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1),
группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа
по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7080/РС от 07.02.2020 г. Независимой испытательной лаборатории
пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер
ТРПБ.RU.ИН28.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ИСО 9001:2015) № РОСС RU.ФК58.И00042 от
05.07.2019 г. выдан Органом по сертификации систем менеджмента АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь"
регистрационный номер № RA.RU.13ФК58.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.02.2020 по 17.02.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия