

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-GB.ПБ06.В.01055
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387129
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ British Gypsum Ltd. Адрес: East Leake, Loughborough, Leicestershire, LE12 6HX,
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Телефон +44 115 945 1000, факс +44 115 984 2244.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе листов гипсофибровых Glasroc F (Гласрок ГФЛ), СТО 56846022-002-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6770

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). 3-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине листов 30 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 (ГОСТ 26020-83) составляет 105 мин.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6809 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 28 с/ск/оз-2014 от 24.06.2014 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.06.2014 по 25.06.2017

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


А. В. Ржанковский

