



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.004233.04.12

Дата 28.04.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 04474

27.04.2012

Организация-изготовитель
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес: 140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции:
Материал рулонный гидро- ветрозащитный полимерный ISOVER HB

Продукция изготовлена в соответствии с:
Технические условия 5774-001-56846022-2011 "Материал рулонный гидро-ветроизоляционный полимерный ISOVER"

Перечень документов, представленных на экспертизу:
протокол испытаний, ТУ 5774-001-56846022-2011, договор аренды, доверенность, учредительные документы, макет этикетки

Характеристика, ингредиентный состав продукции
полипропиленовое нетканное полотно

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 084-02-ПР от 02.02.2012 г.

№ 030243

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды	1	Не более 2
Ацетальдегид	Менее 0,001	0,01
Формальдегид	Менее 0,001	0,01
Спирт изопропиловый	Менее 0,001	0,20
Спирт метиловый	Менее 0,001	0,50

Область применения:

В качестве паропроницаемого ветро-гидроизоляционного слоя в утепленных стенах и скатных кровлях

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Материал рулонный гидро- ветрозащитный полимерный ISOVER HB**

~~не соответствует~~ соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.
подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Сафонкина С.Г.

Заведующий отделом

организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Гордеева Т.И.
подпись

Гордеева Т.И.

Эксперт (эксперты)

Митянина Т. В.

