

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ37.В.01998

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус".  
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.  
Телефон (495) 775-15-12, факс (495) 775-15-13.

№ 0015503

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

"Saint-Gobain Weber GmbH".  
Адрес: Schanzenstrasse 84, 40549 Dusseldorf, Germany, Германия.  
Телефон + 49 2363 399 0.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Материалы гидроизоляционные на битумной основе:  
weber.tec 901 (Eurolan 3 K) (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,05 л/м<sup>2</sup>), weber.tec 911 (Plastikol 1) (расход при нанесении на негорючее основание не более 3 кг/м<sup>2</sup>), weber.tec 905 (Plastikol 2) (расход при нанесении на негорючее основание не более 800,0 мл/м<sup>2</sup>), weber.tec Superflex 10 (Superflex 10) (расход при нанесении на негорючее основание не более 4,5 л/м<sup>2</sup>). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.99.13

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 2715 00 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5085/РС от 04.04.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия SMK ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10977 от 06.04.2017 г. выдан ОС SMK «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 10.04.2017

по 09.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

