

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-GB.ПБ06.В.00830
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661193
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус". Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ British Gypsum Ltd. Адрес: East Leake, Loughborough, Leicestershire, LE12 6HX, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Телефон +44 115 945 1000, факс +44 115 984 2244.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций на основе листов гипсофибровых Glasroc F (Гласрок ГФЛ), СТО 56846022-002-2011. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
2-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине листов 35 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 122 мин.

код ОК 005 (ОКП)
57 6770

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6809 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 82 с/ск/оз-2012 от 28.11.2012 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010; акт о результатах анализа состояния производства № 0613 стр/ск/оп от 12.01.2012 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2012 по 27.12.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

